

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЗИСТОРЫ

**Метод определения изменения сопротивления
от изменения напряжения**

Resistors.

Test method for resistance change depending
upon voltage

ГОСТ**21342.17-78*****[СТ СЭВ 2748-80]**

Взамен
**ГОСТ 3223-67 в части
метода определения
изменения
сопротивления от
напряжения**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 21 февраля 1978 г. № 508 срок введения установлен**

с 01.07.79

**Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 20.04.84 № 1372
срок действия продлен**

до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на постоянные непроводочные резисторы и устанавливает метод определения изменения сопротивления от изменения напряжения.

Общие условия при определении изменения сопротивления от изменения напряжения и техники безопасности — по ГОСТ 21342.0—75, измерение сопротивления — по ГОСТ 21342.20—78.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2748—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. АППАРАТУРА

1.1. (Исключен, Изм. № 1).

1.2. Установки питающего напряжения должны обеспечивать одачу напряжения не менее 100% номинального или предельного рабочего напряжения в зависимости от того, какое из значений меньше.

Мощность установки должна быть не менее номинальной мощности рассеяния или мощности, соответствующей предельному рабочему напряжению, в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (ноябрь 1984 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными
в сентябре 1981 г., марте 1982 г., апреле 1984 г. (ИУС 12-81, 6-82, 7-84).

Погрешность установления и поддержания напряжения должна быть в пределах:

$\pm 5\%$ — для резисторов с испытательным напряжением до 1 кВ включительно;

$\pm 10\%$ — для резисторов с испытательным напряжением св. 1 кВ.

Установки питающего напряжения для высоковольтных высокомегомных композиционных резисторов должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах на резисторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Перед измерением резистор высушивают согласно методу I или II.

Метод I. Резистор высушивают в эксикаторе с влагозащищающим веществом при температуре (328 ± 2) К [$(55 \pm 2)^\circ\text{C}$] в течение (24 ± 4) ч с последующим охлаждением до температуры (298 ± 10) К [$(25 \pm 10)^\circ\text{C}$], при которой выдерживают в течение 2 ч.

Метод II. Резистор выдерживают в течение (96 ± 4) ч в термостате при температуре (373 ± 2) К [$(100 \pm 2)^\circ\text{C}$].

Затем резистор охлаждают в эксикаторе до температуры (298 ± 10) К [$(25 \pm 10)^\circ\text{C}$], с применением высушивающих средств (например, активированные соединения алюминия — алюмогель или силикагель).

При необходимости резистор следует хранить в эксикаторе до начала испытаний.

Необходимость высушивания пленочных композиционных резисторов перед испытанием указывают в стандартах на резисторы конкретных типов.

Метод высушивания резисторов перед испытанием указывают в стандартах на резисторы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Сопротивление измеряют при напряжениях на измеряемом резисторе, равных 10 и 100% напряжения, соответствующего номинальной мощности рассеяния резистора, или предельного рабочего напряжения в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

Для высоковольтных высокомегомных композиционных резисторов значения напряжений, при которых производят сопротивления, устанавливают в стандартах на резисторы конкретных типов.

2.3. Время приложения 100% напряжения, соответствующего номинальной мощности рассеяния резистора, или предельного рабочего напряжения должно быть не более 5 с. При этом нагрев

резисторов током при измерениях не должен искажать результаты измерений сопротивления. В противном случае напряжение следует подавать кратковременно не более чем на 1 с с необходимым для отсчета числом повторений.

Интервалы между включениями устанавливают в стандартах на резисторы конкретных типов.

2.2., 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Относительное изменение сопротивления от изменения напряжения (δ_U), выраженное в процентах, определяют по формуле

$$\delta_U = \frac{R_2 - R_1}{R_1} \cdot 100,$$

где R_1 — сопротивление, измеренное при напряжении, равном 10% напряжения, соответствующего номинальной мощности рассеяния, или предельного рабочего напряжения;

R_2 — сопротивление, измеренное при напряжении, равном 100% напряжения, соответствующего номинальной мощности рассеяния резистора или предельного рабочего напряжения.

Для высоковольтных высокомегомных композиционных резисторов значения напряжений, при которых производят измерение сопротивлений R_1 и R_2 , устанавливают в стандартах на резисторы конкретных типов.

3.2. Коэффициент напряжения (K_U), выраженный через относительное изменение сопротивления в процентах, рассчитанное на 1 В, определяют по формуле

$$K_U = \frac{R_2 - R_1}{(U_2 - U_1) R_1} \cdot 100,$$

где U_1 — напряжение, при котором сопротивление резистора равно R_1 ;

U_2 — напряжение, при котором сопротивление резистора равно R_2 .

3.3. При использовании прибора с непосредственным отсчетом значения относительного изменения сопротивления коэффициент напряжения определяют по формуле

$$K_U = \frac{\delta_U}{(U_2 - U_1)}.$$

3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).